

Mode d'emploi



F01051y



Distributeur ESV61 / ESVY61

Prolongateur KE

pour tension alternative AC

BA-fr-2071-2507



Table des matières

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Vue d'ensemble de l'appareil | 5 |
| 1.1 | Vue d'ensemble de l'appareil Distributeur ESV61 | 5 |
| 1.2 | Vue d'ensemble de l'appareil Distributeur ESVY61 | 6 |
| 1.3 | Variants des Distributeurs ESV61 et ESVY61 | 6 |
| 1.4 | Vue d'ensemble de Prolongateur KE/_B | 7 |
| 1.5 | Variants du Prolongateur KE/_B. | 7 |
| 2 | Sécurité | 8 |
| 2.1 | Utilisation conforme | 8 |
| 2.2 | Symboles de danger | 8 |
| 2.3 | Sécurité du travail et sécurité de fonctionnement | 9 |
| 2.4 | Perfectionnement technique | 10 |
| 3 | Installation et montage | 10 |
| 3.1 | Montage du distributeur et du prolongateur | 10 |
| 3.2 | Sélection du connecteur de décharge de la ligne d'alimentation | 10 |
| 3.3 | Connexion du câble de haute tension | 10 |
| 3.3.1 | Connecteur de décharge Y et Z | 11 |
| 3.3.2 | Connecteur de décharge L et S | 11 |
| 3.4 | Longueur active maximale de l'électrode et longueur du câble de haute tension. | 12 |
| 4 | Fonctionnement | 13 |
| 4.1 | Mise en service | 13 |
| 5 | Entretien | 13 |
| 6 | Mise hors service / Élimination appropriée | 13 |
| 7 | Caractéristiques techniques | |
| | Distributeur ESV 61 / ESVY61 et Prolongateur KE | 14 |
| 8 | Dimensions | 15 |
| 9 | Pièces détachées et accessoires | 17 |
| | Déclaration de Conformité | 18 |
| | UKCA Conformité | 19 |

Cher Client,

Les distributeurs ESV61 / ESVY61 permettent la distribution de la haute tension aux électrodes de décharge à tension alternative.

Grâce aux distributeurs ESV61 / ESVY61 le nombre de composants raccordés à l'alimentation peut être augmenté. Pour des distances plus importantes entre alimentation et électrodes, le distributeur peut permettre l'économie de câbles.

Le prolongateur KE permet de relier des électrodes dotées d'un raccord enfichable ou d'un câble court à une alimentation se trouvant à une certaine distance.

Les distributeurs ESV61 / ESVY61 présentent les spécificités suivantes :

- câble de raccordement à haute tension avec prise mâle (et femelle)
- encombrement limité
- montage aisé
- carter solide, protection IP54

Afin d'éviter des dommages corporels et matériels, lisez attentivement le présent Mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service.

Si vous avez des questions, suggestions ou idées de perfectionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous félicitons de tout échange avec les utilisateurs de nos appareils.

1. Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Vue d'ensemble de l'appareil Distributeur ESV61




Fig. 1 :
Distributeur
ESV61

Z-112134by

1.2 Vue d'ensemble de l'appareil Distributeur ESVY61




Fig. 2 :
Distributeur
ESVY61

Z-113530y

1.3 Variants des Distributeurs ESV61 et ESVY61

Pour la connexion à l'alimentation des types de connecteurs (L,S et Y,Z) sont proposés ; pour la connexion des électrodes, des buses soufflantes d'ionisation et des têtes soufflantes d'ionisation, 2 types de fiches femelles (S et Z) sont proposés :

- Si vous avez choisi de câbler vos électrodes aux alimentations de la série ES5x ou PI, nous vous recommandons d'opter pour la version ESV61/LS_ (connecteur L / fiche S).
- Si vous utilisez l'alimentation ES 24, nous vous recommandons d'opter pour la version ESV61/YZ_ (connecteur Y / fiche Z).

Tout autre combinaison est aussi possible.

La combinaison de connecteur et de fiche doit être déterminée en fonction des électrodes et des alimentations.

Le câble de raccordement est disponible avec une longueur de 0,5 m à 39,5 m, par paliers de 0,5 m ; les versions avec gaine de protection (versions de connecteur L et Y) sont uniquement disponibles à partir d'une longueur de 1,0 m.

1.4 Vue d'ensemble de Prolongateur KE/_B




Fig. 3 :
Prolongateur
KE/_B

- 1 Fiche femelle
- 2 Clip de fixation (2 clips joints à la livraison)
- 3 Câble de haute tension en tant que câble d'alimentation

1.5 Variants du Prolongateur KE/_B

Pour la connexion à l'alimentation, différentes types de connecteurs sont proposés.

- Si vous avez choisi de câbler vos électrodes aux alimentations de la série ES5x ou PI, nous vous recommandons d'opter pour la version KE/LB ___ (connecteur L / fiche B, longueur de câble 010 - 395 dm).
- Si vous utilisez l'alimentation ES 24, nous vous recommandons d'opter pour la version KE/YB ___ (connecteur Y / fiche B, longueur de câble 010 - 60 dm).

2. Sécurité

En matière de sécurité, le prolongateur KE et les distributeurs ESV61 / ESVY61 ont été conçus, construits et contrôlés conformément à l'état actuel de la technique ; ils ont quitté nos usines dans un état irréprochable au niveau de la sécurité. Néanmoins, en cas de mauvaise manipulation des distributeurs, il peut générer des risques tant corporels que matériels. C'est la raison pour laquelle il est impératif de lire le présent Mode d'emploi dans son intégralité et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.

Se conformer en permanence aux dispositions légales relatives à l'ouverture et la réparation d'appareils électriques en vigueur dans le pays d'utilisation.

En cas d'utilisation non conforme, le fabricant déclinera toute responsabilité et refusera toute garantie.

Pour les conditions de garantie, veuillez consulter les conditions générales de vente (CGV) sur www.eltex.de.

2.1 Utilisation conforme

Le prolongateur KE et les distributeur ESV61 / ESVY61 ne doivent être exploités qu'avec les électrodes de décharge Eltex pour tension alternative (AC) et les alimentations conçues pour ce type d'application.

Il est interdit de transformer ou de modifier les distributeurs.

N'utiliser que des pièces d'origine et des accessoires de la marque Eltex.

2.2 Symboles de danger

Dans le présent Mode d'emploi, les dangers pouvant survenir lors de l'utilisation des alimentations sont mis en valeur par les symboles suivants :



Avertissement !

Dans ce manuel, ce symbole caractérise les opérations susceptibles, en cas de mauvaise manipulation, de constituer un danger corporel pour les personnes.



Attention !

Dans ce manuel, ce symbole caractérise toutes les opérations susceptibles de constituer un danger matériel.

2.3 Sécurité du travail et sécurité de fonctionnement



Avertissement !

Observer strictement les consignes suivantes et [chapitre 2 "Sécurité", page 8](#) complètement !

- Avant d'éliminer les dérangements et de procéder à des travaux de nettoyage et d'entretien sur le distributeur, l'alimentation et les électrodes, désactiver l'alimentation et couper la tension.
- La machine sur laquelle les électrodes de charge sont montées doit elle aussi être hors service pendant tous les travaux (voir [chapitre 5 "Entretien", page 13](#)).
- Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à réaliser tous les travaux (voir [chapitre 5 "Entretien", page 13](#)).
- Ne connecter ou déconnecter les électrodes qu'après avoir désactivé l'alimentation (voir [chapitre 3.3 "Connexion du câble de haute tension", page 10](#)).
- Pour les applications avec des électrodes en mouvement, les câbles de haute tension doivent être fixés de manière à ce qu'il n'y ait pas de mouvement de câbles dans la zone de branchement du bloc d'alimentation (voir [chapitre 3.3 "Connexion du câble de haute tension", page 10](#)).
- Les points de branchement non utilisés doivent être obturés avec des bouchons (voir [chapitre 3.3 "Connexion du câble de haute tension", page 10](#), [chapitre 5 "Entretien", page 13](#)).
- Les câbles de haute tension doivent être introduits jusqu'en butée dans la fiche. Veiller à ce que le téton de verrouillage se soit complètement enclenché (voir [chapitre 3.3.1 "Connecteur de décharge Y et Z", page 11](#)).
- Pour débrancher le connecteur de haute tension, il faut soulever le téton de verrouillage avec un tournevis plat (voir [chapitre 3.3.1 "Connecteur de décharge Y et Z", page 11](#)).
- Tenir compte de la longueur active maximale des électrodes et des câbles de haute tension, telle qu'elle est mentionnée dans le mode d'emploi de l'alimentation utilisée (voir [chapitre 3.4 "Longueur active maximale de l'électrode et longueur du câble de haute tension", page 12](#)).
- Au préalable de la mise en service, l'utilisateur doit s'assurer que le prolongateur et le distributeur ont été installés comme il se doit et que tous les branchements et les câbles ont été réalisés correctement au distributeur (voir [chapitre 4 "Fonctionnement", page 13](#)).
- S'assurer en particulier que les entrées de câble et les branchements ne sont pas encrassées (voir [chapitre 5 "Entretien", page 13](#)).

- À intervalles réguliers, vérifier si les câbles électriques et les câbles de haute tension sont en parfait état. En cas de dommage, l'éliminer avant de remettre les appareils en service.
- La protection IP54 n'est valable qu'à condition que les raccords des câbles soient obturés.

2.4 Perfectionnement technique

Le fabricant se réserve le droit d'adapter les caractéristiques techniques de ses dispositifs à l'évolution du progrès sans pour cela en informer sa clientèle au préalable. Pour recevoir des informations sur les mises à jour, modifications et compléments éventuels du présent Mode d'emploi, n'hésitez pas à contacter la société Eltex.

3. Installation et montage

3.1 Montage du distributeur et du prolongateur

Les distributeurs ESV61 / ESVY61 sont prévus pour un montage mural. Il se fixe par l'intermédiaire des trous de fixation (cotes de montage indiquées sous chap. 8). Les raccords doivent toujours rester bien accessibles.

La fiche femelle du prolongateur peut être fixée à un mur au moyen du clip de fixation joint à la livraison.

3.2 Sélection du connecteur de décharge de la ligne d'alimentation

Il est possible de raccorder les distributeurs ESV61 / ESVY61 avec connecteur de décharge Y ou Z aux blocs d'alimentation ES24 et avec connecteur de décharge L ou S aux blocs d'alimentation ES5x et PI.

Il est possible de raccorder le prolongateur KE/_B avec connecteur de décharge Y aux blocs d'alimentation ES24 et avec connecteur de décharge L aux blocs d'alimentation ES5x et PI.

3.3 Connexion du câble de haute tension



Avertissement !

Risque d'électrocution !

Ne réaliser ces opérations que si :

- la tension d'alimentation du bloc d'alimentation / du générateur a été interrompue,
- la machine est à l'arrêt car que les électrodes se chargent lorsque la bande de matériau est en mouvement.

La connexion des électrodes au distributeur ESV61 / ESVY61 ou prolongateur KE/_B est assurée par le câble de haute tension préconfectionné.

Pour les applications avec des électrodes en mouvement, les câbles de haute tension doivent être fixés de manière à ce qu'il n'y ait pas de mouvement de câbles dans les zones de branchement (bloc d'alimentation, électrode décharge, distributeur).

Les points de branchement non utilisés doivent être obturés avec des bouchons.



3.3.1 Connecteur de décharge Y et Z

Les câbles de haute tension doivent être introduits jusqu'en butée dans la fiche. Veiller à ce que le téton de verrouillage se soit complètement enclenché.




Fig. 4 :
Connexion des câbles de haute tension avec connecteur Y

Z-112068y

Pour débrancher le connecteur de haute tension, il faut soulever le téton de verrouillage avec un tournevis plat.



3.3.2 Connecteur de décharge L et S

Introduire les câbles de haute tension à fond dans la prise, puis bloquer l'adaptateur dans la prise à l'aide du clip (voir Fig. 5).




Fig. 5:
Connexion des câbles de haute tension avec connecteur L

Z-118094by_4



Les points de branchement non utilisés doivent être obturés avec des bouchons.



3.4 Longueur active maximale de l'électrode et longueur du câble de haute tension

La longueur du câble de haute tension et la longueur active de l'électrode sont limitées. En raison du blindage du câble de haute tension, le transformateur intégré à l'alimentation est soumis à une charge capacitive. La charge maximale est fonction de la longueur active totale de l'électrode et de la longueur totale de tous les câbles de haute tension, elle est également fonction de l'alimentation utilisée.

Veillez respecter les données du Mode d'emploi de l'alimentation.

4. Fonctionnement

4.1 Mise en service



Au préalable de la mise en service, l'utilisateur doit s'assurer que le prolongateur et le distributeur ont été installés comme il se doit et que tous les branchements et les câbles ont été réalisés correctement au distributeur.

Le distributeur peut à présent être mis en service.

La tension d'alimentation peut être activée.

5. Entretien



Avertissement !

Risque d'électrocution !

- Pour tous les travaux d'entretien et de réparation, désactiver l'alimentation et couper la tension.
- La machine à laquelle les électrodes de décharge sont raccordées ne doit pas être en marche.
- Les travaux de réparation et d'entretien doivent être effectués exclusivement par des électriciens qualifiés.

Prolongateur et Distributeur

- Le prolongateur et le distributeur ne nécessite pas d'entretien particulier. Vérifier si les branchements sont corrects !
- Les points de branchement non utilisés doivent être obturés avec des bouchons.
- Les points de branchement ne doivent pas être encrassés.

6. Mise hors service / Élimination appropriée

L'élimination appropriée des Distributeurs ESV61 / ESVY61 peut être jetée suivant les règles générales applicables (déchets électriques).

7. Caractéristiques techniques

Distributeur ESV61 / ESVY61 et Prolongateur KE

voir marquage
sur l'appareil :



| | |
|--|--|
| Tension d'alimentation | 6 kV AC maxi, 250 Hz maxi |
| Température ambiante de fonctionnement | 0...+70 °C (+32...+158 °F) |
| Température de stockage | -10...+80 °C (+14...+176 °F) |
| Humidité ambiante | humidité relative maxi 80 %, sans condensation |
| Raccords haute tension | câble de raccordement à haute tension avec fiche : 4 prises enfichables, ESV61 : 4 pièces enfichables ESVY61 : 2 pièces enfichables KE/_B : 1 pièce enfichable |
| Carter | ESV61 / ESVY61 : plastique avec trous de fixation KE/_B : Aluminium |
| Protection | IP54 selon EN 60529 |
| Dimensions | ESV61 : 55 x 190 x 35 mm (H x L x P), voir Fig. 6 ESVY61 : 56 x 110 x 40 mm (H x L x P), voir Fig. 7 KE/_B : 22 x 121,5 mm (Ø x L), voir Fig. 8 |
| Poids | ESV61 : env. 1 kg ESVY61 : env. 0,3 kg KE/_B : env. 0,075 kg (plus 0,075 kg par mètre de câble) |

8. Dimensions




Fig. 6 :
Dimensions du
distributeur ESV61

Z-112134by




Fig. 7 :
Dimensions du
distributeur
ESVY61

Z-113530ay




Fig. 8 :
Dimensions du
prolongateur
KE/_B

- 1 Fiche femelle
- 2 Clip de fixation (2 clips joints à la livraison)
- 3 Câble de haute tension en tant que câble d'alimentation

Z-118016y


9. Pièces détachées et accessoires

| Article | Référence |
|---|------------|
| Câble de haute tension avec gaine de protection de distributeur ESVY61/_S au électrode R51A (indiquer la longueur du câble) | KE/LL_ |
| Câble de haute tension sans gaine de protection de distributeur ESV61/_S au électrode R51A (indiquer la longueur du câble) | KE/SS_ |
| Câble de haute tension avec gaine de protection distributeur ESV61 resp. ESVY61/_Z au électrode R51A (indiquer la longueur du câble) | KE/YL_ |
| Câble de haute tension sans gaine de protection distributeur ESV61 resp. ESVY61/_Z au électrode R51A (indiquer la longueur du câble) | KE/ZS_ |
| Câble de haute tension avec gaine de protection distributeur ESV61 resp. ESVY61/_Z au électrode R51A ou aux buses soufflantes R36 / têtes soufflantes R55 ou aux pistolets soufflants PR36 / PR55 (indiquer la longueur du câble) | KE/YW_ |
| Câble de haute tension sans gaine de protection de distributeur ESV61 resp. ESVY61/_Z au électrode R51A ou aux buses soufflantes R36 / têtes soufflantes R55 (indiquer la longueur du câble) | KE/ZY_ |
| Connecteur "L" Kit pour confection du câble de haute tension avec gaine de protection pour alimentation ES50 / ES51 / PI et distributeur ESV61/_S | 103289 |
| Connecteur "S" Kit pour confection du câble de haute tension sans gaine de protection pour alimentation ES50 / ES51 / PI et distributeur ESV61/_S | 101366 |
| Connecteur "Y" Kit pour confection du câble de haute tension avec gaine de protection pour alimentation ES24 | 111602 |
| Connecteur "Y" Kit pour confection du câble de haute tension sans gaine de protection pour alimentation ES24 | 101406 |
| Bouchon aveugle pour raccord haute tension, connecteur Y, Z | 111937 |
| Bouchon aveugle pour raccord haute tension, connecteur L, S | 100597 |
| Mode d'emploi (indiquer la langue) | BA-xx-2071 |

En cas de commande, prière de toujours indiquer la référence concernée.

UE-Déclaration de Conformité

CE-2071-fr-2411



Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH
Blauenstraße 67 - 69
D-79576 Weil am Rhein

déclarent en toute responsabilité que le produit

Distributeur ESV / ESV61 / ESVY61 / R51V

est conforme aux normes et aux directives suivantes.

Directive Communautaire employée :

2014/35/UE

Directive de la CE en matière de basse tension

Norme harmonisée employée :

EN 60204-1:2018

Sécurité des machines –Équipement électrique des machines –
Règles générales

Directives Communautaires employées :

2011/65/UE

Directive RoHS

(UE) 2015/863


Directive déléguée RoHS

dans leur version valable au moment de la livraison du matériel.

Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH possèdent la documentation technique suivante aux fins de consultation :

- instructions de service réglementaires
- schémas
- documentation technique diverse

Weil am Rhein, 05.11.2024
Lieu/Date


Lukas Hahne, P.D.G

UKCA Declaration of Conformity

CA-2071-en-2208

Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH
Blauenstraße 67 - 69
D-79576 Weil am Rhein



declares in its sole responsibility that the product

Distributor ESV / ESV61 / ESVY61 / R51V

complies with the following directives and standards.

Applicable Regulation:

S.I. 2016 No. 1101

Electrical Equipment (Safety) Regulations

Used Designated Standard:

BS EN 60204-1:2018

Applicable Regulation:

S.I. 2012 No. 3032

RoHS Regulations

in the version effective at the time of delivery.

Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH keep the following documents for inspection:

- proper operating instructions
- plans
- other technical documentation

Weil am Rhein, 30.08.2022

Place/Date



Lukas Hahne, Managing Director

Entreprises et représentations Eltex

Les adresses actualisées
de toutes nos représentations
se trouvent sur notre
site internet www.eltex.de



201007y



Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH
Blauenstraße 67-69
79576 Weil am Rhein | Germany
Téléphone +49 (0) 7621 7905-422
E-mail info@eltex.de
Internet www.eltex.de